



Republika Hrvatska
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Ravnateljstvo civilne zaštite
Područni ured civilne zaštite Zagreb
Služba za inspekcijske poslove
Avenija Većeslava Holjevca 20

Klasa: 245-02/24-03/12652
Ur.broj: 511-01-361/1-24-2
Zagreb, 19. studenoga 2024.g.

Služba za inspekcijske poslove Područnog ureda civilne zaštite Zagreb, rješavajući po zahtjevu Zagrebačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Sveti Ivan Zelina, za rekonstrukciju zgrade javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova), na postojećoj građevnoj čestici 875 k.o. Psarjevo (Nespeš, Nespeš 5), za izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara, na temelju članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19), daje

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

iz područja zaštite od požara za rekonstrukciju zgrade javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova), na postojećoj građevnoj čestici 875 k.o. Psarjevo (Nespeš, Nespeš 5):

- I. Unutarnju hidrantsku mrežu projektirati sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/06).
- II. Kod projektiranja škole primijeniti odredbe austrijskih smjernica OIB Smjernica protupožarne zaštite 2 (izdanje 2023.god.) ili američkih smjernica NFPA 101 (izdanje 2023. godine), samo u dijelu mjera zaštite od požara koje nisu regulirane hrvatskim propisima.
- III. Ostale mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.
- IV. Izraditi prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara sukladno čl. 28. i 51. Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN br. 118/2019) s tim da tekstualni dio navedenog Prikaza sadrži sve podatke propisane Pravilnikom o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN br. 51/2012) dok grafički dio prikaza, u odgovarajućem mjerilu, treba sadržavati prikaz svih predviđenih tehničkih rješenja navedenih u tekstualnom dijelu Prikaza.

O b r a z l o ž e n j e

Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Sveti Ivan Zelina, podnio je zahtjev KLASA: 350-05/24-28/000095 URBROJ: 238-18-07/1-24-0003 od 12.11.2024.g., za rekonstrukciju zgrade javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova), na postojećoj građevnoj čestici 875 k.o. Psarjevo (Nespeš, Nespeš 5).

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentaciju:

Provedenim postupkom i uvidom u dostavljenu tehničku dokumentaciju Idejno rješenje oznake: 4/2023 od svibnja 2024.g., koji je izradio projektant Vanja Čiča, dipl.ing.arh. za Modra d.o.o., Đorđićeva 6/II, Zagreb, utvrđeno je :

- da je unutarnju hidrantsku mrežu potrebno projektirati sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/06),
- da je kod projektiranja škole potrebno primijeniti odredbe austrijskih smjernica OIB Smjernica protupožarne zaštite 2 (izdanje 2023.god.) ili američkih smjernica NFPA 101 (izdanje 2023.god.) , samo u dijelu mjera zaštite od požara koje nisu regulirane hrvatskim propisima.

Gore navedene strane smjernice koriste se u nedostatku hrvatskih propisa kako bi se osigurala bitna svojstva građevine u smislu zaštite od požara sukladno čl. 25. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10).

Ostale mjere zaštite od požara određene su važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku te ih treba sukladno tome i primijeniti.

Izraditi prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara sukladno čl. 28. i 51. Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN br. 118/2019) s tim da tekstualni dio navedenog Prikaza sadrži sve podatke propisane Pravilnikom o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN br. 51/2012) dok grafički dio prikaza, u odgovarajućem mjerilu, treba sadržavati prikaz svih predviđenih tehničkih rješenja navedenih u tekstualnom dijelu Prikaza.

p.o. **VODITELJ**
Mladen Vlaić

